

Ifyllnadsanvisningar till blankett för:

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Fastighet och sökande

Kontrollera att fastighetsbeteckningen är korrekt. Om man är osäker på gällande fastighetsbeteckning, kontakta Miljö- och byggmyndigheten. Samtliga uppgifter måste vara ifyllda. Den som står som sökande kommer att bli fakturerad avgiften för tillståndet.

Ansökan avser

Nytt tillstånd: Om ni inte tidigare har haft ett tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Förlängning av tillstånd: Om det tidigare tillståndet håller på att gå ut och man avser att fortsätta att hantera brandfarlig vara skall ni söka om förlängning av tillståndet. Viktigt är att ange diariebeteckning på det gamla tillståndet.

Ny tillståndshavare: Om anläggningen har bytt tillståndshavare skall den nya tillståndshavaren söka tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Hanterad mängd: Här anges vilka/vilken typ av brandfarlig vara ansökan gäller. Ange lagringskapacitet (ej årsförbrukning) och vilka/vilken brandklass den brandfarliga varan har.

Bifogade handlingar: Markera vilka handlingar ni lämnar in tillsammans med ansökan. Alla handlingar skall vara märkta med fastighetsbeteckningen och vara daterade. Ritningarna skall vara fackmässigt utförda och det skall framgå var, hur hanteringen av den brandfarliga varan sker.

Nedan visas vad handläggaren normalt behöver för sin granskning av ett tillståndsärende. Det är en fördel om sökanden och hand-

läggaren samråder om lokalisering redan innan tillståndsansökan lämnas in.

Situationsplan som visar anläggningsområdet, t ex hur byggnader, cisterner, interna körvägar och parkeringsplatser avses förläggas.

Ritningar över byggnader för brandfarliga varor skall hanteras. För varje byggnad skall framgå

- dess yttre utformning (fasadritning),
- dess funktion och rummens funktioner (planritning),
- uppgifter om utrymningsvägar, brandcellsindelning och brandteknisk klass och
- ventilationens utformning, till- och frånluftsdonens placering, luftomsättning och tryckförhållanden.

Processbeskrivning av den planerade verksamheten, t ex från anbudsunderlaget.

Drift- och skötselinstruktioner. (Om inte, får detta vänta till senast avsyningsdagen.)

Klassningsplaner. Klassning av riskområde som visar var det kan uppkomma blandning av brandfarliga gaser.

Riskutredning. Denna skall visa att de brandfarliga vätskorna kan hanteras på ett betryggande sätt.

Certifikat/typgodkännande. Detta visar att tanken/pumpen/övrig utrustning är godkänd för hanteringen av det sökta ämnet.

Rapport över installations/återkommande kontroll. Protokoll över installations eller återkommande kontroll som visar att cisterner och rörledningar uppfyller ställda krav.

Föreståndaranmälan. Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska utse en eller flera föreståndare. Föreståndaren skall enligt lagen om

brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011), 8 §, ha de befogenheter och de möjligheter i övrigt som behövs för att fullgöra det ansvar som åligger denne. (Anmälan får vänta till senast avsyningsdagen.)

Underskrift av firmatecknare hos de företag som avser driva verksamheten.

Det krävs tillstånd för hantering av brandfarlig vara enligt nedan

Hantering	Volym (liter)		
	Gas	Kl 1 + 2 + 3 - vätska (total volym)	Kl 3-vätska för uppvärmning eller elproduktion
Yrkesmässig, vid publik verksamhet	Utomhus* Inomhus 0 60**	100	10 000
Övrig yrkesmässig, inomhus	250	250	10 000
Övrig yrkesmässig, utomhus	1 000	3 000	50 000
Förvaring i mark, yrkesmässig eller per hushåll	0	1 000	-
Inomhus och utomhus, per hushåll för hushållets behov	Gasol 60 Annan brandfarlig gas 5	100	10 000

* Avser att såväl gasflaskan som förbrukningsapparaten står utomhus.

** Tillsynsmyndigheten får, när den finner skäligt, sänka gränsen till 0 liter.

SÄIFS 1997:3

Om något är oklart, kontakta:

Miljö- och byggmyndigheten 0413 – 28 000