



Räddningstjänsten
Sakdeförebyggande avd.

PM
Tillfällig övernattnig

Upprättad
2003-02-21

Handläggare
Joakim Ilmrud

PM - REGLER FÖR TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING I LOKALER SOM INTE ÄR TIDIGARE AVSEDDA ATT ÖVERNATTA I

DETTA **PM** AVSER ATT PERSONANTALET ÄR MAXIMALT 149 PERSONER. IFALL PERSONANTALET ÖVERSTIGER DENNA 149 STYCKEN KRÄVS ANALYTISK VERIFIERING AV BRANDSKYDDET.

Anordningar för tidig upptäck av brand

Det skall finnas anordningar för upptäck av brand i byggnaden där man har förläggning.

Råd:

Om det inte sedan tidigare finns någon detektionsmöjlighet i byggnaden, skall det finnas minst länkade brandvarnare i alla delar av byggnaden där förläggning sker och i de utrymmen som tjänstgör som utrymningsvägar samt där det finns möjlighet att laga mat. Länkade brandvarnare innebär att ifall en av brandvarnarna detekterar, så går larmet i samtliga brandvarnare.

Utrymning

Från varje förläggningssal skall det finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Personer med funktionshinder får inte övernatta på ovanvåningen eller källarvåning om man inte kan trygga en säker utrymning för dessa. Vidare så skall utrymningsvägarna hållas fria och upplåsta. Det får inte förekomma förvaring av brännbart material eller brandfarlig vara i förplägnadssalarna eller i utrymningsvägarna.

Dörr som är monterad i utrymningsväg skall inte försvåra utrymning. Det innebär att:

- Den skall vara fri från blockerande föremål, blommor, stolar, skräp, snödrivor eller annat.
- Den skall vara lätt öppningsbar i utrymningsriktningen utan nyckel.

Gångavstånden ut till det fria via en utrymningsväg får inte överstiga 30 m

Utrymningsvägarna skall vara utmarkerade via vägledande skyltar (utrymningsskyltar), för vidare information läs; AFS 2008:13

Råd:

För detaljerade lösningar, läs Boverkets Byggnads Regler (BBR 21, kapitel 5:32 och 5:33) (BFS 2011:26).



Rådningstjänsten
Sakdeförebyggande avd.

PM
Tillfällig övernattning

Upprättad
2003-02-21

Handläggare
Joakim Ilmrud

Brandredskap

Det ska finnas brandredskap för att kunna möjliggöra en initial släckinsats i byggnaden. Dessa skall vara placerade på välsynliga och lättillgängliga platser som alla kan ha tillgång till. Brandredskapen skall bestå av inomhusbrandposter eller handbrandsläckare och avstånd till närmaste brandredskap skall inte överstiga 25 meter och det skall finnas minst en i varje förläggningssal.

Ansvar

Vid varje övernattningstillfälle skall det finnas en ledare som är ansvarig för arrangemanget och säkerheten samt att nedanstående regler följs. Den säkerhetsansvarige ansvarar även för att samtliga deltagare informeras om vilka regler som gäller. Personen ifråga ska vara anträffbar dygnet runt samt vara myndig. Det ska även finnas kontaktpersoner på plats under tiden som övernattningen sker. Medgivande från räddningstjänsten gör inte att arrangörens ansvar blir mindre utan ansvaret för säkerheten ligger alltid på arrangören eller den av arrangören utsedde säkerhetsansvarige.

Information

Varje deltagargrupp skall informeras om de råd och anvisningar som gäller för att upprätthålla en god personsäkerhet. Informationen skall bland annat ge anvisningar om branddörrar, brandredskap, objektet och vilka som vistas där utrymningsvägar, rökning, förvaring av materiel, matlagning och sopförvaring.

Råd:

Arrangören utformar lämpligen ett lättöverskådligt informationsblad som delas ut till alla ledare samt anslår det i förläggningssalarna och lämpliga platser.

Telefon

Telefon skall finnas tillgänglig för att kunna larma SOS och kunna bli nådd av Räddningstjänsten.

OBSERVERA

Vid ett tillbud och ni ringer in till SOS måste ni meddela var ni är och hur många som tillfälligt övernattar i lokalen.



Räddningstjänsten
Sakdeförebyggande avd.

PM
Tillfällig övernattnig

Upprättad
2003-02-21

Handläggare
Joakim Ilmrud

Avtal

Det ska upprättas ett skriftligt avtal mellan fastighetsägaren/innehavaren och arrangören av övernattnigen av avtalet skall det framgå:

- Vem som är ansvarig för brandsäkerheten.
- Att den som hyr lokalen ser till det PM som Räddningstjänsten satt uppföljs.

Tillsyn

Tillsyn att den ansvariga arrangören utför de regler som finns i detta PM kan komma att genomföras under den tillfälliga övernattnigen. Tillsynen genomförs av kommunens tillsynsförättare enligt Lag (2003:778) skydd mot olyckor. Om reglerna inte efterföljs kan ett nyttjanderättsförbud verkställas av tillsynsförättaren.

Joakim Ilmrud
Stf. Räddningschef